



Додаток до договору

Затверджую:

Директор Ватутінського КПТМ

В.М.Сільвашко

Температурний графік роботи теплових мереж Ватутінського КПТМ
на опалювальний період 2021/2022 рр.

Навколишнє середовище °C	Подавальний трубопровід °C	Зворотній трубопровід °C
10	32	28
9	33	28
8	35	30
7	36	30
6	37	31
5	39	32
4	40	33
3	41	33
2	43	35
1	44	35
0	45	36
-1	46	36
-2	48	38
-3	49	38
-4	50	39
-5	51	39
-6	53	41
-7	54	41
-8	55	42
-9	56	42
-10	57	43
-11	59	44
-12	60	45
-13	61	45
-14	62	46
-15	63	46
-16	64	47
-17	65	47
-18	67	49
-19	68	49
-20	69	50
-21	70	50

Тиск теплоносія на подавальному трубопроводі становить від 28 до 50 метрів водяного стовпа, що відповідає гідравлічному режиму теплової мережі.

Примітка: Згідно правил «Технічної експлуатації теплових установок і мереж» п.6.2.2. відхилення параметрів від заданого режиму мають бути не більш ніж:

- температура води, що надходить у теплову мережу+(3-4) °C:
- середньодобова температура зворотної мережної води не повинна перевищувати задану графіком температуру ніж на 3-4 °C. Зниження температури зворотної мережної води графіком не лімітується.

Головний інженер

О.Ф. Мамалат